

**CERTIFICADO DE TESTE****RESERVATÓRIO TÉRMICO SOLAR****VOLUME 400 L - Baixa Pressão**

| <b>TESTE RESERVATÓRIO TÉRMICO DE BAIXA PRESSÃO</b> |  |                       |
|--|--|-----------------------|
| 1  | FABRICANTE                                       | ASB                   |
| 2  | MARCA  | ASB                   |
| 3  | MODELO   | RT BP                 |
| 4  | POTÊNCIA DA RESISTÊNCIA (W)                      | 3500                  |
| 5  | PRESSÃO DE TESTE (Kgf/cm <sup>2</sup> )          | 0,75                  |
| 6  | PRESSÃO DE FUNCIONAMENTO (Kgf/cm <sup>2</sup> )  | 0,5                   |
| 7  | CONEXÕES ENTRADA ÁGUA E SAÍDA CONSUMO (polegada) | 1"                    |
| 8  | CONEXÕES SAÍDA E RETORNO DO APOIO (polegada)     | 3/4"                  |
| 9  | PESO SECO (kg)                                   |                       |
| 10   | VOLUME (L)                                       | 400                   |
| 11   | DIMENSÃO COMPRIMENTO (cm)                        | 147                   |
| 12   | DIMENSÃO DIÂMETRO (cm)                           | 70                    |
| 13   | MATERIAL DO CORPO INTERNO                        | AÇO INOX 304          |
| 14   | MATERIAL DO CORPO EXTERNO                        | POLIURETANO EXPANDIDO |
| 15   | ESPESSURA DO CORPO EXTERNO (CM)                  | 50                    |

*Atesta-se que o boiler está de acordo com a **Norma Brasileira NBR 15569.***

**Azimute Solar Brasil**

Unidade 1: Rua Lauro Linhares, 1974- Trindade- Florianópolis - Santa Catarina

Unidade 2: Rua Coaraci,30- Nova Brasília de Valéria – Salvador – Bahia

Telefone: ( 48) 38792915/ (71) 3307 7118

Email: [contato@azimutesolarbrasil.com.br](mailto:contato@azimutesolarbrasil.com.br) Site: [www.azimutesolarbrasil.com.br](http://www.azimutesolarbrasil.com.br)